

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2023 / 779K

Producent: Pereko Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 43, 27-200 Starachowice

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: Qmpell Evo o mocy 12 kW

Paliwo: Pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	237,63	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	178,86	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	9,36	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,25	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	300,27	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	148,40	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	17,46	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,32	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,CO}$	mg/m^3_n	290,87	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,NOx}$	mg/m^3_n	152,97	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m^3_n	16,24	≤ 20
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	18,16	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,49	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,40	≥ 75
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	12,18	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	84,19	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	91,27	$\geq 88,08$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	3,16	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,54	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	90,96	$\geq 87,56$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,023	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,015	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0026	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,42	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/779K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwo stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEN GRZEWczyCH

dr inż Bartosz Węcki



Katowice, 18.09.2023 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski